

REWE 2194 Fl. Friesische Str.

- Kunde/Anlage -

Inspektions- und Mängelbericht

JAH R 2021

1 [X] 3 4

- Wartung [ ] Inspektion [X] Störungs beseitigung [ ]

Die Anlage wurde nach Checkliste geprüft. Prüfmittelnummer:

- Brandmeldeanlage [X] Einbruchmeldeanlage [ ]

Ruhestrom: 650 mA Laststrom: 730 mA Akkuspannung: 130V Alarm-Z-Stand: 1410 Akkukapazität: 24 Ah Akkuanzahl: 2 x 12V Einbaudatum: 10/2020 Anlagenhersteller: ESSER Modell: 1Q8 Anlagenstandort: BME Raum

Alle Übertragungen durchgeführt und bestätigt. Anlage bei Leitstelle/Wachunternehmen angemeldet- Name: Siemens FFZ 240 105 // GSC Uhr

- Es bestehen folgende Mängel: Alarm wird nicht/fehlerhaft an Wachunternehmen/Feuerwehr gemeldet... Es bestehen keine Mängel: Ansteuerung erfolgt nicht oder ist defekt...

Störmeldungen von Gefahrenmeldungen (Einbruch- u. Brandmeldeanlagen) müssen gemäß der VDE-Richtlinie 0833 Teil 1+2 an eine ständig besetzte Stelle (z. B. Wachgesellschaft) gemeldet werden.

- Wir weisen darauf hin, daß im Ereignisfall keine bestimmungsgemäße Funktion der Anlage gewährleistet ist... Für die Abstellung der Mängel benötigen wir einen Auftrag... Die Beseitigung der Mängel liegt nicht in unserem Einflußbereich...

Bemerkungen: DUN 21/3 Getränkemarkt nicht mehr vorhanden 3 Rückbau wegen Rolltor. Melde älter > 8 Jahre, Austausch erforderlich. MG 10 Bedientresen Fleisch nicht mehr vorhanden (Marktumbau) Halte für Betriebsbuch nicht vorhanden /angebracht. Glasscheibe DUN 21/3 defekt/getauscht. BME Raum un sauber / gereinigt.

Der Betreiber bzw. Bevollmächtigter wurde über die Funktionstüchtigkeit/-einschränkungen der Anlage wie o. a. informiert.

Ort: Flensburg [Signature]

Datum: 10/05/2021 REWE Markt GmbH, Flensburg 41402194 [Signature] [Signature]